

福州清凉 110 千伏输变电工程

项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称: 福州清凉 110 千伏输变电工程

项目编号: 榕发改审批〔2016〕204 号

建设地点: 福州市仓山区城门镇

验收单位: 国网福建省电力有限公司福州供电公司



2021 年 01 月 20 日

福州清凉 110 千伏输变电工程

项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称: 福州清凉 110 千伏输变电工程

项目编号: 榕发改审批〔2016〕204 号

建设地点: 福州市仓山区城门镇

验收单位: 国网福建省电力有限公司福州供电公司

2021 年 01 月 20 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	福州清凉 110 千伏输变电工程	行业类别	输变电类
主管部门 (或主要投资方)	国网福建省电力有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	福州市仓山区水利局 仓水〔2019〕30号、2019年4月30日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网福建省电力有限公司 闽电建设〔2018〕589号、2018年7月6日		
项目建设起止时间	2018年12月-2019年12月		
水土保持方案编制单位	福建绿疆生态环境咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	福州电力设计院有限公司		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	福建省送变电工程有限公司		
水土保持监理单位	山东联诚工程建设监理有限公司		
水土保持设施验收报告 编制单位	江苏辐环环境科技有限公司		

二、验收意见

验收意见提纲：

根据《中华人民共和国水土保持法》、《福建省水土保持条例》、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）和《国网福建省电力有限公司电网建设项目水土保持设施验收实施细则（试行）》（闽电科技规〔2019〕13号）等相关法律法规及文件，国网福建省电力有限公司福州供电公司于2021年1月20日在福州市主持召开福州清凉110千伏输变电工程水土保持设施验收会议。参加会议的有技术审评单位国网福建省电力有限公司电力科学研究院，水土保持方案编制单位福建绿疆生态环境咨询有限公司，工程设计单位福州电力设计院有限公司，施工单位福建省送变电工程有限公司，水土保持监理单位山东联诚工程建设监理有限公司，水土保持设施验收报告编制单位江苏辐环环境科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

介绍验收会议工作情况。

（一）项目概况

福州清凉110kV输变电工程位于福州市仓山区城门镇。新建清凉110kV变电站工程，建设63MVA主变压器2台，110kV出线2回，10kV出线28回；新建架空线路路径长度1.032km，共新建铁塔7基；新建电缆线路路径0.815km，采用电缆排管、电缆沟井敷设。工程于2018年12月开工，2019年12月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2019年4月30日，福州市仓山区水利局以《关于福州清凉110千伏输变电工程项目水土保持方案的批复》（仓水〔2019〕30号）

文件，对本项目水土保持方案做了批复。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2018年7月6日，国网福建省电力有限公司以《国网福建电力公司关于福州清凉110kV输变电工程初步设计的批复》（闽电建设〔2018〕589号）对本工程进行了初设批复。

（四）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

2020年10月，江苏辐环环境科技有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作，并于2020年11月，提交了《福州清凉110千伏输变电工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，项目不涉及水土保持重大变更，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。建设过程中，依照水土保持方案实施了相关水土保持措施，完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指标扰动土地整治率达到99.11%，水土流失总治理度达到98.11%，建设各区域土壤侵蚀模数减小，现阶段土壤流失控制比达到1.67，拦渣率为97.99%，林草植被恢复率98.11%，林草覆盖率46.43%，达到了水土保持方案确定的防治目标值，项目水土保持设施具备验收条件，同意通过验收。

（五）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

(六) 后续管护要求

验收后加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	高栩	国网福建省电力有限公司福州供电公司	高工	高栩	建设单位环保归口管理部门
成员	吴文庚	国网福建省电力有限公司福州供电公司	高工	吴文庚	
	陈思嘉	国网福建省电力有限公司福州供电公司	高工	陈思嘉	建设管理单位
	翁孙贤	国网福建省电力有限公司电力科学研究院	高工	翁孙贤	技术审评单位
	王锭一	福建省水利水电科学研究院	教高	王锭一	
	林武星	福建省林业科学研究院	教高	林武星	特邀专家
	苏春丽	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	高工	苏春丽	
	吴延强	福州电力设计院有限公司	工程师	吴延强	设计单位
	姚廷华	山东联诚工程建设监理有限公司	总监	姚廷华	监理单位
	陈鹭	福建绿疆生态环境咨询有限公司	工程师	陈鹭	水土保持方案编制
	朱安安	福建省送变电工程有限公司	工程师	朱安安	施工单位
	卢艺	江苏辐环环境科技有限公司	工程师	卢艺	验收报告 编制单位
	胡菲	江苏辐环环境科技有限公司	工程师	胡菲	